



ETTEKIRJUTUS

Võru

23.01.2019 nr 7.2-6.3/164

10.01.2019 toimunud paikvaatlusel Võru Muusikakooli hoones aadressiga Vabaduse 5, Võru linn, Võru maakond tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis 7.2-5.3/104- 2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Merli Tobreluts, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Võru Linnale, Jüri 11, Võru linn, Võru maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Hoida kõik tuletõkkeuksed suletuna, millega on tagatud tuletõkkeseksioonide eesmärgipärane funktsioon ohutuks evakuaatsiooniks. Kui tuletõkkeuste suletud asend tuletõkkeseksioonis on liikumisvoolu vm asjaoludel keeruline, tuleb tuletõkkeseuksed varustada seadmega, mis ohu korral sulgevad ukсед.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3, Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 14 lg 6 ja lg 7.

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 - ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 -enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12-14, 29, 30, 32–34, 34 1 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 14 lg 6 – Tuletõkkeuks varustatakse sulgemisseadmega, välja arvatud korterite ja tehniliste ruumide ukсед, mis on tavakasutuses lukustatud.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 14 lg 7 - Tuletõkkeukse sulgemisseadis peab vastama valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse kasutuskohale ja ukse laiusele ning tagama ukse täieliku sulgumise.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 2 p 4 - evakuatsioonitee moodustatakse omaette tuletõkkeseksioonina.

Paikvaatlusega tuvastati, et evakuatsioonitrepikojas ja keldris mõningad tuletõkkeuksed lahti ühendatud sulgurseadmest, sest väidetavalt väikesed lapsed ei jõua uksi käsitleda. Vajalik paigaldada magnetsulgurid tuletõkkeustele. Tuletõkkeseksioon käesoleva määruse tähenduses on hoone osa või ruum ühel korrusel või läbi mitme korruse, mis on ümbritsevatest hoone osadest eraldatud nii, et tule levik välja- või sissepoole seda hoone osa või ruumi on ettemääratud aja jooksul tõkestatud. Tulekahju korral ei tohi väljumis- ja evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutaja evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavat asjaolu. Tuletõkkeuksed peavad olema kinnises asendis tagades, et kui ühes ruumis peaks puhkema tulekahju, siis on takistatud tule ja suitsu levik teistesse ruumidesse ning evakuatsioonitrepikotta, kus toimub evakuatsioon.

Täitmise tähtaeg: haldusakti kättesaamise hetkest.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Täitmise tähtaeg seadmete paigaldamisel: 20.03.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

2. Korraldada evakuatsioonivalgustuse järjepidev kontroll ja aastahooldus. Korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused sisse kanda hoolduspäevikusse.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seadus § 31 lg 1 – tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilistele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“- objektile kohapeal peavad olema evakuatsioonisüsteemi paigaldusjoonised ning päevik, kuhu tuleb sisse kanda korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. Süsteemi hooldus koosneb igakuisest ja iga aastast kontrollist. Igakuise kontrolliga testitakse iga valgusti ja seestpoolt valgustatud ohutusmärgi normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimisega nii, et oleks võimalik veenduda kõikide valgustite korrasolekut.

Iga-aastane kontroll peab hõlmama iga valgusti ja seestpoolt valgustatud ohutusmärgi normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimist avariirežiimis, pingestades neid sisemiselt akult kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul vastavalt tootja instruktsioonile. Normaalvalgustuse toide taastatakse ja kontrollitakse, et kõik indikaatorlambid ja –seadmed näitaksid normaaltoite taastumist. Sama standardi punkti nr 6.3 kohaselt peab olema evakuatsioonivalgustussüsteemi päevik hoones süsteemi eest vastutava isiku käes alati kättesaadaval. Päevikusse tuleb märkida:

- 1) süsteemi käikulaskmise kuupäev, millele lisatakse kõik aktid tehtud muudatustega;
- 2) kontrollimiste ja testimiste kuupäevad;
- 3) kõikide rikete ja parandustööde tegemise kuupäevad ning lühikirjeldused
- 4) muudatuste kuupäevad koos lühikirjeldustega.

Paikvaatlusega tuvastati, et evakuatsioonivalgustuse hoolduspäevikusse viimane sissekanne teostatud 03.01.2018.

Täitmise tähtaeg: 20.03.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (ükssada) eurot

3. Viia läbi evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus, mille kohta koostada kirjalik kokkuvõte.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 3, Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15 lg 3.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 3 - Tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Siseministri 01.09.2010.a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15 lg 3 - Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku kohustus.

Paikvaatlusel tuvastati, et hoone kuulub enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise kohuslaste hulka, mistõttu on vajalik viia läbi hoones igal aastal tulekahjuõppus. Viimane õppus läbi viidud 01.11.2016. Juhendamise eesmärgiks on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalaalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid. Õppuse läbiviimiseks töötatakse välja legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine asutuses ning sellel peavad osalema kõik töötajad. Tulekahjuõppus on teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju simulatsioon ning tutvustatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmist. Asutuse töötajate õige tegutsemisvalmidus ja teadmised tagavad kiire ja ohutu evakuatsiooni ning oskused käituda tulekahju korral, millega hoitakse ära suuremad varalised kahjud.

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, mida säilitatakse asutuses vähemalt viis aastat.

Täitmise tähtaeg: 20.03.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (ükssada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: „Võru Muusikakool 23.01.2019 ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee või merli.tobreluts@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt e-posti aadressile: info@voru.ee; tiit.kolli@gmail.com.

(allkirjastatud digitaalselt)
Merli Tobreluts
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästekeskus

+ 372 7861 894

merli.tobreluts@rescue.ee